



Voss brannvern treng:

Køytbreidd rettløpsveg min. 3 m.
Svingradius ytterkant veg 12 m.
Stigning i atkomstveg max. 12,5%
Fri høgde 4,5 m.
Brannbilens totale lengde 8 m.
Akseltrykk 10 t. tot. vekt 26,5 t.
Fortauskant må ikkje overstige 15 cm

Skyvestige som når 12,5 m.

Når det gjelder høgdemateriell har ikkje Voss brannvern det pr.d.d.
Ny brannordning som er godkjent av Voss Herad, løyser ut behov for høgdemateriell

Krav til oppstilling 7,0 m. X 12,0 m. og max 6% stigning
Oppstillingsplass skal dimensjoneres for ein punktbelastning for støttebein på 19 tonn og belastningsoverflate på 60 cm. X 60 cm.

Brannvernet sitt materiell kan ikkje nyttast som rømningsveg nr. 2

Ta kontakt om noko er uklart

Mvh
Bjørn Dolve
Leiar beredskap
Voss brannvern
Mobil nr. 99 20 71 77